

# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ57.В.02749  
(номер сертификата соответствия)

ТР 0659619  
(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Грайн" (ООО "Компания "Грайн").  
(наименование и место-нахождение заявителя) Адрес: 450520, Россия, Респ. Башкортостан, Уфимский р-н, с. Нижегородка, ул. Кузнецовская поляна, д. 4. ОГРН: 1050204463957. Телефон +73472716171, факс +73472716171, адрес электронной почты [info@grain-prof.ru](mailto:info@grain-prof.ru).

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Грайн" (ООО "Компания "Грайн").  
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции) Адрес: 450520, Россия, Респ. Башкортостан, Уфимский р-н, с. Нижегородка, ул. Кузнецовская поляна, д. 4. ОГРН: 1050204463957. Телефон +73472716171, факс +73472716171.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** ОС ООО "ПожСтандарт". 121433, г. Москва, ул. Минская, 22. Телефон  
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) (499)730-69-81; (495)989-12-49, факс (495)641-51-90, адрес электронной почты [info@pojstandart.ru](mailto:info@pojstandart.ru). ОГРН: 1107746088548. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ57 выдан 23.11.2010 Департаментом надзорной деятельности МЧС России.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** Профили из поливинилхлорида (плотностью от 1,45 до 1,55 кг/м³) для оконных и дверных блоков марок: "GrainLider", "GrainPrestige", "Vektor 58", "Vektor 70", "Добрыня 58", "Добрыня 70", белого цвета, окрашенные в массу, не ламинированные; шириной от 42 до 107 мм, высотой от 58 до 102 мм, толщиной стенки от 2,5 до 3 мм, выпускаемые по ГОСТ 30673-2013 "Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков". Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)  
22 4700

код ЕКПС

код ТН ВЭД России  
8431 31 000 0

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)** Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ в ред. от 23.06.2014 г. N 160-ФЗ), глава 18., статья 80., п. 1, глава 19., статья 81., п. 1., глава 30., статья 134., глава 33., статья 149., Приложение, таблицы 3, 27. Согласно приложению на 1 листе (бланк ТР № 0505939). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ4.

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ** Протокол сертификационных испытаний № ПИПБ0108/06-2015 от 08.06.2015 г., рег. № ТРПБ.RU.ИН37 от 23.11.2010, адрес: 142201, Московская область, г. Серпухов, ул. Пролетарская, 78.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ** Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008), № РОСС ВГ.960.СДС.14 от 02.09.2014 г. до 02.09.2017 г., выдан ОС "СДС-СЕРТ", рег. № РОСС RU.3791.04ОШ01.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 19.06.2015 по 18.06.2018



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

Р.Т. Шигабдинова

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

Л.В. Козийчук

# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

## ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.ПБ57.В.02749  
(обязательная сертификация)

ТР 0505939  
(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

| Обозначение национального стандарта или свода правил | Наименование национального стандарта или свода правил  | Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил                               |
|--|--|--|
| ГОСТ 30244-94  | Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.   | Группа горючести – Г2 умеренногорючие по ФЗ 123 ст. 13.  |
| ГОСТ 30402-96  | Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.   | Группа воспламеняемости – В2 умеренновоспламеняемые по ФЗ 123 ст. 13.                            |
| ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18                             | Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения. | Группа дымообразующей способности – Д2 с умеренной дымообразующей способностью по ФЗ 123 ст. 13. |
| ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20                             | Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения. | Группа токсичности продуктов горения – Т3 высокоопасные по ФЗ 123 ст. 13.                        |



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

Р.Т. Шигабдинова

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

Л.В. Козийчук